



Byggproduktcertifikat 0056 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖKKANAL

BBR 5:425

Rökkanal av cementbunden pimpsten

Innehavare: Schiedel Skorstenssystem AB

E. A. Rosengrens gata 23 421 31 Västra Frölunda

Tel: +46 (0)31 10 70 50 Fax +46 (0)31 10 70 59

E-post: info@schiedel.se Webb: www.schiedel.se

Produkt namn: Isokern Dubbelmodulskorsten

Dubbelmodulskorsten av cementbunden pimpsten.

Skorstenselement utgörs av cirkulära foderrör samt kvadratiska mantelelement.

Armering i armeringskanal fylls med cementbruk, enligt monteringsanvisning.

Avsedd användning

Skorsten för eldstäder som vid normal drift har högsta rökgasttemperatur ≤ 450 °C

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	CE-märkt
Skorstenar, Allmänt	5:4251	
Materialegenskaper och beständighet	5:4255	
Täthet	5:4256	
Rensning och inspektion	5:428	

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-02-26
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-02-26
Bilaga 3: Kontroll	2016-02-26
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-02-26

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se


Beslutsdatum: 2016-02-26


Diarienummer: 028/16

Giltigt till: 2021-02-25

Tidigare diarienummer: 099/11

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Deo Yamabo
Handläggare