

**kiwa**

Partner for progress

Byggproduktcertifikat 0172 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖKKANAL

BBR 5:425

Skorstenar, tillverkade element

Innehavare: Schiedel Skorstenssystem AB

E. A. Rosengrens gata 23 421 31 Västra Frölunda

Tel: +46 (0)31 10 70 50 Fax +46 (0)31 10 70 59

E-post: info@schiedel.se Webb: www.schiedel.se

Produkt namn: Isokern Mantelskorsten

Elementskorsten av cementbunden pimpsten är byggd av kvadratisk eller rektangulär mantel och cirkulär eller ovalt foderrör. Mantlarna finns i flera utföranden med plats för upp till 4 röckanaler. Vid monteringen kringfylls cementbunden Leca mellan mantel och foderrör.

Avsedd användningSkorsten för eldstäder som vid normal drift har högsta rökgasttemperatur ≤ 450 °C**Godkännande**

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	CE-märkt
Skorstenar, Allmänt	5:4251	
Materialegenskaper och beständighet	5:4255	
Täthet	5:4256	
Rensning och inspektion	5:428	

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-02-26
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-02-26
Bilaga 3: Kontroll	2016-02-26
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-02-26

Kiwa Sverige ABCampus Gräsvik 1
SE-371 75 KarlskronaTel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2016-02-26

Diarienummer: 029/16

Giltigt till: 2021-02-25

Tidigare diarienummer: 100/11

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Deo Yamabe
Handläggare

Certifikat